



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ЛБ01.Н.01056

017887

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АлюмЭксперт».

ОГРН: 1256400006037, ИНН: 6439104310. Юридический адрес: 413841, Саратовская область, Балаковский район, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 28/3. Телефон: +7 (921) 111-11-92, e-mail: general@alumexpert.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АлюмЭксперт».

ОГРН: 1256400006037, ИНН: 6439104310. Адрес производства: 413841, Саратовская область, Балаковский район, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 28/3. Телефон: +7 (921) 111-11-92, e-mail: general@alumexpert.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101.

Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901.

Свидетельство № ССГБ RU.ЛБ01 до 23.01.2028 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Подъемные секционные ворота, состав полотна: сэндвич-панели, стальные листы с полимерным покрытием или оцинкованные, толщина металла обшивки не менее 0,5 мм, с наполнителем из жесткого пенополиуретана (PUR) или полиизоцианурата (PIR), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-51455624-2026. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), см. приложение на бланке № 014196.

код ОКПД2

25.11.23.120

25.11.23.160

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 02225/ЕМ-16 от 18.06.2026 года: ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ЛБ01 до 23.01.2028 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-001-51455624-2026 «Подъемные секционные ворота. Технические условия»



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2026 г. по 17.06.2031 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М. Е.

Секерин Е. С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ЛБ01.Н.01056

014196

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Подъемные секционные ворота, состав полотна: сэндвич-панели, стальные листы с полимерным покрытием или оцинкованные, толщина металла обшивки не менее 0,45 мм, с наполнителем из жесткого полиизоцианурата (PIR), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-51455624-2026:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие).
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые).
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымогазообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность).
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов – Т2 (умеренноопасные).

Подъемные секционные ворота, состав полотна: сэндвич-панели, стальные листы с полимерным покрытием или оцинкованные, толщина металла обшивки не менее 0,45 мм, с наполнителем из жесткого пенополиуретана (PUR), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-51455624-2026

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие).
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (трудновоспламеняемые).
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымогазообразующей способности – Д3 (высокая дымообразующая способность).
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов – Т2 (умеренноопасные).



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М. Е.

Секерин Е. С.